



Aihe Sisätilojen vesieristys	tunniste 3. C2 – 7 01
Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet RakMK C2 kohta 7.2 ja 8.1.1.5 RakMK D1 kohta 4.2.1.3 Ympäristöopas 51	
Yhteinen tulkinta / käytäntö Märkätilojen seinät ja lattia Kylpyhuoneen, suihkuhuoneen, saunan ja muun märkätilan lattia ja seinät on vesieristettävä. Saunan seinän riittäväksi vesieristeeksi katsotaan esim. puupaneeli + ilmarako + teipattu alumiinipaperi, josta mahdollinen vesi tippuu (ohjattu) vesieristetylle lattialle. Vesieristettävät lattiat Kaikki lattiakaivolliset tilat (mm. pyykinpesu- ja kuivaushuone , kodinhoitohuone, lämmönjakohuone* ja wc) on vesieristettävä. Yleiseen käyttöön tarkoitettussa wc:n lattiassa on oltava vesieristys ja kaivo. Suositus WC:n lattia suositellaan vesieristettäväksi, vaikka siellä ei olisi lattiakaivoa. WC-tilaan, jossa on alapesusuihku, suositellaan lattiakaivo ja tällöin lattia on vesieristettävä. Laitteistot ja putket Vesijohtoverkkoon kytkettyjen laitteiden kuten vaateiden-, astianpesukoneiden ja jääpalakoneen, sekä jakotukkien ja hanojen kohdalla lattia on vesieristettävä tai laite sijoitettava allastukseen niin, että vesivuoto johtuu viemäriin tai tulee näkyville taikka hälyttää ennen imeytymistä rakenteisiin. Keittiön hanan alapuolella hitsattu ja reunoilta nostettu muovimatto kalusteen pohjalla on riittävä.	
liitteet	
muuta * ljh:n lattian vesieristysvaatimus RakMK C2 kohta 8.1.1.5 ja D1 kohta 4.2.1.3 "Huonetila, jossa on lattiakaivo, vedeneristetään ja kaivo liitetään vesitiiviisti lattian vedeneristykseen" * keittiön hanan alapuolinen vesieristys RakMK C2 kohta 8.1.1.2 " ...alusta tehdään vesitiiviiksi niin, että mahdollinen vesivuoto voidaan havaita."	