



Rakennus- hankkeeseen ryhtyvä	Nimi
	Puhelinnumero
	Lupanumero
	Rakennuskohde
Vastaava työnjohtaja	Nimi
	Puhelinnumero
	Nimikirjain lyhenne
Pääsuunnittelija	Nimi
	Puhelinnumero
	TUKES:in hyväksymän kylmälaiteasentajan nimi

	pvm	kuittaus
Selvitetty rakennuslupaehdot ja –määräykset		
Asennustarvikkeiden ja materiaalien kelpoisuus tarkastettu		
Porausjätteet käsitelty suunnitelman mukaisesti		
Pintavesin pääsy lämpökaivon estetty		
Tarkastuskaivon lämpöeristys tarkastettu		
Putkistojen eristykset ja rakenteiden läpivientien tiivistykset tarkistettu		
Lämmönkeruuputkiston asennuksen jälkeinen koepaine suoritettu 2 h/3 bar		
Maalämpölaitteiden sähkötoiden ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastus suoritettu ja pöytäkirja toimitettu kiinteistön omistajalle ja rakennusvalvontaan		
Pumpun esisäädöt asetettu ja pumpun toiminnan todettu olevan häiriötöntä		
Maalämpöpumpun käytönopastus annettu ja käyttöohjeet toimitettu kiinteistölle		
Mahdolliset muutokset päivitetty suunnitelmiin ja kohdetta vastaavat suunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan		



	pvm	kuittaus
Sijaintikatselmus tilattu/suoritettu		
Porausraportti toimitettu kiinteistön omistajalle ja rakennusvalvontaan		
Öljysäiliö poistettu maasta ja säiliön tarkastuspöytäkirja toimitettu rakennusvalvontaan		
Maanäytteet tutkitettu säiliön/täyttöputken läheisyydestä		
Loppukatselmus tilattu		
Vakuutan yllämainitut tiedot oikeiksi ja työt suoritetuiksi		

Allekirjoitus	Tarkastusasiakirjan yhteenveto luovutettu loppukatselmuksessa jäljennöksen varmistus
	Paikka ja aika
	Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus
	Nimenselvennys